

Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Kommunális Iroda
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-322, Fax: 52/557-322

.....
kódszám

Ügyiratszám: 5044-1/2007. A 2007. november 22.-i testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Kiss Lajos közszolgáltatás szervező
	Ellenőrizte:	(jegyző, aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése)	

VÁLASZ

Majoros Petronella képviselő úrhölgy kérdésére.

Tisztelt Képviselő Úrhölgy!

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő úrhölgy a júliusi testületi ülésen interpellált a Mátyás király sétányon található ivókúttal kapcsolatosan. A szeptemberi ülésen valamint az októberi ülés végén képviselő úrhölgy nem volt jelen, így a válasz elfogadásáról vagy elutasításáról nem született döntés.

A felvetett problémát jeleztük az ivókutat üzemeltető Közüzemi Kft-nek, a problémát haladéktalanul megszüntették. A javítást követő 2. héten a kút ismételt meghibásodott. A Közüzemi Kft vezetőjével konzultáltunk az ismétlődő problémákról és arra a megállapításra jutottunk, hogy az ivókút nyomógombja nem vandálbiztos kivitelű, ezért nem bírja a fokozott igénybevételt. A Közüzemi Kft vállalja és eddig vállalta az ivókutak rendszeres ellenőrzését és a meghibásodást haladéktalanul megszüntetik.

Kérjük Képviselő Úrhölgyet a kérdésére adott válaszunkat elfogadni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2007. november 05.

Szilágyiné Pál Gyöngyi
irodavezető főmérnök