

NYILATKOZAT

Alulírott, Balogh Tamás (kam.szám.: ME-É 09-50068), mint tárgyi létesítmény felelős Műszaki Ellenőre az alábbi nyilatkozatot teszem.

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 21. alatti ingatlanon meglévő „**Aprónép Óvoda tetőszerkezet felújítása**” projekt keretében az épületrészek feletti meglévő palahéjazattal fedett magastetős tetőszerkezetek teherbíró állapota az új tervezett cseréphéjazattal történő átfedésre nem megfelelő.


A helyszínen Vállalkozóval tett közös egyeztetésemet követően megállapítható, hogy a tetőszerkezet megbontását követően a meglévő héjazat leszedésével - és az ereszrész részleges megnyitásával vált csak láthatóvá, hogy a nyeregvető székállásainál, minden második 5/5-ös kikönnnyített szarufaállások végei nem támaszkodnak fel a földemgerendákra, ezért ezek a szarufák teherbíró képességgel nem bírnak. Ennek hiányában a tervezett új cserépfedés héjazat felrakása nem valósítható meg mindaddig, míg a tetőszerkezet állékonysága és teherbíró képessége ezeken a részeken nem biztosított.

Műszaki megoldásnak a Vállalkozóval közösen arra a döntésre jutottunk, hogy a meglévő tetőszerkezetet részlegesen, azaz a kikönnnyített székállások helyein a meglévő szarufákat 7,5/15-ös keresztmetszetű pótszarufákkal kiváltani szükséges.

A megerősített tetőszerkezet azt követően rendeltetés szerinti funkcióját be fogja tudni tölteni, így a fentiekben leírtakban foglaltakat szükségesnek és indokoltnak tartom.

A műszaki szükségességből elvégzendő tetőszerkezet megerősítési munkára a Vállalkozó által adott árajánlatát megvizsgáltam, az abban szereplő bekerülési költséget helytállónak találtam.

Kelt. Hajdúszoboszló, 2024.07.18.



Műszaki Ellenőr