



Hajdúszoboszló Város Jegyzője
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Hivatali KRID azonosító: 705114747
Telefon: +36 70 489 4635, e-mail: jegyzo@hajduszob.hu

Városfejlesztési Iroda
Kiss Andrea ügyintéző részére

Tisztelt Ügyintéző Asszony!

A Városi Sportház emeleti irodájában 2024.08.11-én a mosdó flexibilis vízvezeték csöve elrepedt, és az éjszaka folyamán folyamatosan folyt a víz a reggeli munkakezdésig.

A vízcsap elzárása után a Sportház karbantartói által megtörtént a kárfelmérés, szemrevételezés.

- Az emeleti irodában a fal, illetve az olajos lábazat 1,2 m² területen megsérült, károsodott, később leomlott.
- A kiáramló víz átfolyt a földszinti helyiségekbe. A férfi WC mennyezete és oldalfala kb. 10 m² sérült, a női öltözőben a mennyezet és a falfelület jelentősen leázott, a festés hámlik, válik le a vakolat, a mennyezeti világító testekbe (ledpanel) befolyt a víz.
- A WC és az öltöző szélességében a folyosó plafonja is leázott, a festék hámlik, a vakolat omlik, világító test károsodott.

Azonnali intézkedésként ki kellett cserélni a flexibilis csövet és 2 db. világító testet. A fal és a mennyezet javítási munkálataira árajánlatot kértünk. (1. sz. melléklet)

A csőtörés miatti leázás festési munkálataira kapott árajánlat: 424.180.-Ft.

A flexibilis cső ára 2.000.-Ft.

2 db ledpanel ára 37.738.-Ft.

Tisztelettel:

Varga Imre sk.
tanácsadó