

Ügyiratszám: 9638-1 /2015. A 2015. május 14-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Nyéki István vezérigazgató
	Ellenőrizte:	(jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése)	Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság

Előterjesztés

használati melegvíz központi előállításához szükséges beruházásokról.

Tisztelt Képviselőtestület !
Tisztelt Bizottságok !

A Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt mint a hajdúszoboszlói távhőrendszer üzemeltetője évek óta folyamatosan végez beruházásokat annak érdekében, hogy minél hatékonyabban és kisebb költséggel tudja biztosítani a lakások fűtését és használati melegvízzel történő ellátását.

A korábbi években elvégzett beavatkozások, átalakítások eredményeképpen jelentősen csökkent a fűtőmű primer energia felhasználása.

A használati melegvíz előállításának központosítása lehetővé teszi, hogy a kazán füstgáz hőjét használjuk a víz előmelegítéséhez. A jelenlegi számítások szerint ezzel jelentős energia takarítható meg.

Ebben az esetben szükséges 3 db. egyenként 8 m³-es tartály letelepítése a fűtőmű mellé, valamint külön vezetékek kiépítése, amelyeken a használati melegvizet eljuttatjuk a fogyasztókhoz.

Az említett gázenergia megtakarításon kívül ez a megoldás jelentős megtakarítást eredményez villamos energia felhasználásban is, hiszen nem kell a teljes rendszerben keringtetnünk a vizet fűtési idényen kívül, csak a használati melegvizet kell eljuttatnunk a fogyasztókhoz. További előny, hogy nyáron a fűtési vezetékek felújítása, esetleges cseréje megoldható anélkül, hogy a használati melegvíz ellátás szünetelne.

Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Bizottságok!

A tartályok elhelyezése nem engedélyköteles tevékenység, és a vezetékek lefektetéséhez sem kell külön engedély, csak abban az esetben, ha azok idegen ingatlant érintenek. Mivel mind a tartályok, mind a vezetékek önkormányzati tulajdonon kerülnek elhelyezésre, így a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt kéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beruházás megvalósításához szükséges tartályok elhelyezését és a vezetékek lefektetését engedélyezze.

A tartályok a fűtőmű mellett kerülnek elhelyezésre, ahol jelenleg is a gázmotor vészűtője található. A tartályok hőszigeteléssel lesznek ellátva, és a terület körbe kerítve, Lindab lemezből készült kerítéssel.

A vezetékek nyomvonalát a mellékelt rajz tartalmazza. A vezetékek előreszigetelt műanyag vezetékek, melyek kb. 1 m mélységbe kerülnek lefektetésre. Terveink szerint a nyomvonal zöld felületeken halad át, az utak alatti átvezetés pedig átfúrással történik. A különböző közművek üzemeltetőjével az egyeztetések folyamatban vannak.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a vezetékek a mellékelt rajzon feltüntetett nyomvonalon történő építéséhez hozzájárulni szíveskedjenek.

...../2015. (V.14.) sz. határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt beruházásában a hajdúszoboszlói fűtőmű mellé 3 db egyenként 8 m³-es melegvíz tartály kerüljön elhelyezésre úgy, hogy a terület az illetéktelen bejutást megakadályozó kerítéssel legyen körbevéve. Hozzájárul továbbá, hogy a mellékelt rajzon feltüntetett nyomvonalon használati melegvíz szállítására előre szigetelt műanyag vezeték kerüljön lefektetésre.


Felelős: Nyéki István vezérigazgató

Határidő: 2015. október 31.

Hajdúszoboszló, 2015. április 27.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási
Nonprofit

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.


Nyéki István
vezérigazgató