

MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

a Hajdúszoboszló Bocskai zúg közüzemi vízellátás CSATLAKOZÁSI PONT miatti műszaki tartalom változtatásához

A kivitelező KOMPLEX-D Kft. április 14-i levelében a Debreceni Vízmű Zrt. szakfelügyelet alkalmával kapott tájékoztatásra hivatkozva jelezte, hogy a tervben szereplő csatlakozási pont hibás, a Hőgyes utcai ivóvíz gerinc az utca túloldalában található. A kutatóárkos feltárás igazolta, hogy a tervező hibás közmű adatszolgáltatást kapott. A helyszíni egyeztetésen elhangzott javaslatok közül a Komplex-D Kft. május 4-én vázrajzon rögzítette azt a nyomvonal módosítási javaslatot, mely a leg kevesebb burkolat bontással, egy átfúrással eléri a feltárt, tényleges csatlakozási pontot. A felmerült többletmunkáról költségkimutatást készített és a vázrajzzal együtt eljuttatta a Beruházóhoz, aki továbbította hozzám.

A megküldött dokumentumokat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a javasolt nyomvonal változtatás feltétlenül szükséges, nélküle a beruházás nem tölti be a feladatát. A választott új nyomvonal szerintem is a leg költséghatékonyabb megoldás, továbbá a javasolt szelvényben a leg kevésbé kockázatos az átfúrás.

A költségkimutatást összevetettem az eredeti, ajánlati költségvetéssel. Az azonos tételek egységárai azonosak, mennyiségei megfelelnek a vázrajz szerinti nyomvonal növekménynek. Elfogadásra javaslom a Beruházó részére mind összepszerűségében, mind a teljesítési határidő vonatkozásában. A módosítási vázrajzot kérem az építési dokumentációhoz csatolni, valamint a kiváltó okot az építési naplóban rögzíteni.

Meg kívánom jegyezni, hogy a LECHNER Központ (közhiteles) E-közmű rendszerében a vezeték helyzete jelenleg is hibásan szerepel.

A műszaki tartalom változtatás miatt a kiadott 35900/432-6/2021. sz. vízjogi létesítési engedély módosítását nem tartom szükségesnek, tekintettel egy időközbeni jogszabály változásra, mely szerint a 100 m alatti hálózatbővítéseket összegezve, évente köteles az üzemeltető lejelenteni a hatóság felé az üzemeltetési engedély módosítása érdekében.

Debrecen, 2022. május 6.


Üveges Zsolt
vízépítési műszaki ellenőr
ME VZ/09- 51719