



KÖZMŰNYILATKOZAT / 904596003
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató
Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2020.12.14.

Ügyintéző neve:

Harangi Viktor Sándor (357928664)

Ügyintéző telefon:

06-306842473

Ügyintéző email cím:

harangi.viktor@gmail.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.



KÖZMŰNYILATKOZAT / 904596003
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2020.12.18.
Ügyintéző neve:	Harangi Viktor Sándor (357928664)
Ügyintéző telefon:	06-306842473
Ügyintéző email cím:	harangi.viktor@gmail.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt, mint a hajdúszoboszlói víziközművek üzemeltetője feltételekkel hozzájárul a

Hajdúszoboszló, Bocskai zug közüzemi vízvezeték építés tervéhez.

A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal írásban meg kell rendelni a szakfelügyeletet, mert az érintett részen üzemelő szennyvízcsatorna hálózat van. A nyomvonal kijelölést az üzemeltető közreműködésével kell elvégezni.

A vízvezeték építéshez az alábbi feltételekkel járunk hozzá:

- a megrendelőnek vagy a kivitelezőnek el kell készíteni a kiviteli terveket és meg kell kérni a hatóságtól a vízjogi létesítési engedélyt
- az e-közmű rendszeren keresztül a közműegyeztetést el kell végezni
- a kivitelezést csak a vízjogi létesítési engedély, a közműegyeztetés és közterület bontási engedély birtokában lehet megkezdeni
- a kivitelezőnek a munka megkezdése előtt az érintett lakókat tájékoztatnia kell a kivitelezésről, az ingatlanok megközelíthetőségét biztosítani kell
- az új vezeték előre kötését csak kizárólag nyomáspróba, fertőtlenítés, vízmintázás után lehet megrendelni a szolgáltatótól
- a vezeték előre kötését csak a HBVSZ Zrt szakemberei végezhetik, amit írásban meg kell rendelni
- valamennyi beépített, ivóvízzel érintkező anyagra, termékre vonatkozóan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakvéleményét vagy a nyilvántartásba vett igazoló dokumentációt vagy az érvényes alkalmazási engedélyt át kell adni a szolgáltatónak
- az elkészült vezeték geodéziai bemérését át kell adni a szolgáltatónak
- a műszaki átadáshoz a jogszabályban előírt dokumentáció elkészítése, összeállítása a kivitelező feladata és költsége
- az elkészült vezetékekre a vízjogi üzemeltetési engedélyt a kivitelezőnek meg kell kérnie az üzemeltető nevére (ennek költségét a kivitelező állja)
- a vezetékek előre kötésnek időzítését (egyeztetést követően) a kivitelezőnek írásban le kell egyeztetni minden érintett fogyasztóval
- a munkaterület helyreállítása a kivitelező feladata és költsége

A kivitelezés során az általunk üzemeltetett vezetékek vagy tartozékaiban okozott kárért a kivitelezőt felelősség terheli. A munkaterület átadás-átvételre, a műszaki átadás-átvételre valamint használatbavételi és egyéb hatósági eljárásra a HBVSZ Zrt nyilatkozattételre meg kell hívni. Az egyeztetett nyomvonal megváltozása esetén ismételt közműegyeztetést kell kezdeményezni az E-közmű rendszeren keresztül. Az egyeztetett tervet és a közműnyilatkozatot a munkaterületen kell tartani. A szakfelügyeletre vonatkozó kérelem elmaradása esetén a takarási engedélyhez valamint a műszaki átadás-átvételhez és engedélyeztetéshez nem járunk hozzá. A kivitelezés és ezekhez tartozó munkálatok nem akadályozhatják meg az ivóvíz és a szennyvíz szolgáltatás üzemeltetését, karbantartását és az üzemzavar elhárítását. A nyilatkozatban leírtak be nem tartásából származó károkért vagy más következményekért a HBVSZ Zrt sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállal – beleértve a fogyasztói kárigényeket is- adott esetben pedig követeléssel él.