

NYILATKOZAT

Alulírott, Balogh Tamás (kam.szám.: ME-É 09-50068), mint felelős Műszaki Ellenőr az alábbi nyilatkozatot teszem.

4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre u. 54. alatti ingatlanon meglévő Manókert Óvoda DNY-i irányban fekvő hátsószárny épületrész feletti meglévő táblás palahéjazattal fedett magastető tetőszerkezet állapota nem megfelelő, rendeltetés szerinti funkcióját nem tudja betölteni.

A helyszínen tett bejárásom során tapasztaltam, hogy a 2024 év május hó végi időszakban a térségben kialakult szélsőséges időjárási (szélvihar, felhőszakadás, jégeső) viszonyok eredménye képen a tetőfelületen lévő héjazat több helyen megsérült, hiányos, emiatt az épület belső helyiségeiben helyenkénti ázásnyomok jelentkeztek, továbbá az épület héjazatának fa fedélszerkezethez történő rögzítési helyei is tönkrementek, így a palatáblák szinte bármilyen helyzetben lecsúszhatnak jelenlegi helyeikről, ami rendkívül veszélyes az ott lévő gyerekekre és dolgozókra nézve egyaránt.

A meglévő héjazat és tartószerkezet korát és rossz állapotát figyelembe véve annak javítása részlegesen nem megoldható, komplett újbóli fedését tartom indokoltnak, hogy a felújítási munkák elkészültét követően a belső állapotok-értékek megóvása és a balesetveszély elkerülése fenttartható legyen a későbbiek során.

Kelt. Hajdúszoboszló, 2024.06.20.



Műszaki Ellenőr