

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal**Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-300, Fax: 52/557-301

.....
kódszám

Ügyiratszám: 12027-1/2017. A 2017. június 15-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Szabóné Szabó Mária vagyongazdálkodási ügyintéző
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság Gazdasági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

régí tanügyi épület villámvédelmi rendszer kiépítésére

Tisztelt Képviselő-testület!**Tisztelt Bizottságok!**

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az alábbi kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé:

A Szakközépiskola József Attila u. 25/C telephelyén lévő „régí tanügyi épület” cseréptetőfedését a Hungarospa Zrt. néhány éve színes lemezfedéssel újíttotta meg, így a fürdő szomszédságában lévő épület esztétikusabbá vált. A régí tetőn a villámvédelem ki volt építve, de az új tetőre nem épület villámvédelmi rendszer, mely e hiányosság még önkormányzati fenntartás idején keletkezett.

2014.11.27-én a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ellenőrzése során ezt a hiányosságot feltárta, illetve megállapításra került, hogy a főépület és a kazánház villámvédelmi rendszere nem felel meg az előírásoknak. Ezt az észrevételt az iskola vezetése jelezte a KLIK-nek, de forráshiányra hivatkozva nem történt meg a hiányosság elhárítása.

A jelenlegi fenntartót, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumot is tájékoztatták az iskola villámvédelmi problémájáról. Engedélyt kaptak a rendszer tervezésére. Jelenleg mind a három épület villámvédelmi terve elkészült, a kivitelezésre ajánlatot kértek be.

Főépület: 1.841.500,-Ft

Kazánház: 539.750,-Ft

Régí tanügyi épület: 1.460.500,-Ft

A BSZC főigazgató helyettesétől engedélyt kapott az iskola a főépület és a kazánház villámvédelem kiépítésére a nyári időszakban. Sajnos anyagi forrás hiányában a régí tanügyi épületen a villámvédelmi rendszert nem tudják kiépíteni. A Katasztrófavédelem 2017.06.13-án újra ellenőrzést fog végezni az iskolában, amely a visszatérő hiányosság miatt már szankciót is vonhat maga után.

A fentiekre való tekintettel a Bocskai István Szakgimnázium és Szakközépiskola azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a régi tanügyi épület villámvédelmi rendszerének kiépítését bruttó 1.460.500,-Ft-al támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája József Attila u. 25/C telephelyén lévő „régi tanügyi épület” villámvédelmi rendszerének kiépítését bruttó 1.460.500,-Ft-al támogatja a költségvetési tartalék terhére.

Határidő: 2017. július 31.

Felelős: mb. jegyző

Hajdúszoboszló, 2017. június 7.



Lőrincz László
gazdasági irodavezető