



Partner a jelenben a jövőért!

Iktatószám: Víz-11921-1/2022.

Polgármesteri Hivatal

Hajdúszoboszló

Hősök tere 1. sz.

Tisztelt Polgármester Úr!

Hajdúszoboszló Gázláng u. és Bartók Béla u. kereszteződésében a vízhálózat DN80 mm átmérőjű acél anyagú vezetékkel van összekötve, amely meghibásodott az út alatti szakaszon. A szakasz kizárásra került, Felhasználót nem érint a hiba.

A vezeték cseréjére irányított fúrást javaslunk, mert így nem szükséges az aszfaltburkolathoz hozzányúlni. A munka indokolt lenne a jobb áramlási, hálózathidraulikai állapotok fenntartása céljából.

Az összekötő vezeték végeit zöld területen feltárva tapasztaltuk, hogy a csomópontok kockázatos anyagú, régi acél idomok ezért ezek átépítése is indokolt az irányított fúrással egyidőben. Továbbá a problémás szakasz érint egy régi horganyzott-csöves bekötést is, amit szintén javaslunk kihúzni, cserélni KPE anyagúra.

A 2022. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT)-keretünk elfogyott, más forrás nincs, ezért kérjük tisztelettel az azonnali segítséget a rekonstrukciót érintő munkák forrásbiztosításához.

Fenti munkák elvégzésére kértünk be árajánlatot, amely alapján összesen nettó 3.360.970,- Ft pénzeszköz biztosítását szeretnénk kérni, ami tartalmazná az irányított fúrással történő vezetékrekonstrukció, a csomópontok átépítését és az érintett bekötés cserét is.

Kérjük segítségét, amennyiben lehetséges erre soron kívül forrást biztosítani szíveskedjen.

Debrecen, 2022. szeptember 08.

Köszönettel:

Mester Tibor

fejlesztési és fenntartási főmérnök

Debreceni Vízmű Zrt.
Debrecen, Hatvan u. 12-14.
(8)

Kovács András

üzemeltetési főmérnök

Válaszlevélben kérjük iktatószámunkra hivatkozni!

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata – Működési engedély száma: 1832/2013